

Российская Федерация
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 117»

344018, г. Ростов-на-Дону,
пер. Халтуринский, 204,
Тел./факс: 232-24-81,
E-mail:dstopolek117@mail.ru
ИНН/КПП 6165090832/616501001
исх. № 35 от 22.03.2021 г.

Начальнику отделения Надзорной
деятельности и профилактической
работы по Октябрьскому району
подполковнику внутренней службы
Плугатыреву Э.А.

**Ответ на Представление об устранении выявленных нарушений
требований пожарной безопасности № 82-4-6-6 от 01.03.2021 г.**

Исполнение настоящего предписания было рассмотрено с участием Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону старший лейтенант внутренней службы Тютченко Александр Сергеевич;

Место рассмотрения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №117»;

Дата рассмотрения: 22.03.2021г.;

Время: 11.30

1.

№	нарушение	исполнение	срок
1.	Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №22, расположенное на первом этаже, Ф5.2 отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 1-ом этаже,	Складское помещение №22, расположенное на первом этаже, Ф5.2 планируется отделить от помещений дошкольного образования Ф 1.1 противопожарной дверью.	2022 года

2.	<p>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения</p>	<p>Помещения складского назначения будут категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона.</p>	<p>2022 года</p>
3.	<p>Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №45, расположенное на первом этаже, Ф5.2 не отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 1-ом этаже,</p>	<p>Складское помещение № 45, расположенное на первом этаже, Ф5.2 будет отделено от помещений Ф 1.1 дошкольного образования противопожарной дверью.</p>	<p>2022 года</p>
4.	<p>Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №24, расположенное на первом этаже, Ф5.2 не отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на</p>	<p>складское помещение №24, расположенное на первом этаже, Ф5.2 будет отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 противопожарной дверью.</p>	<p>2022 года</p>

	1-ом этаже,		
5.	Руководитель организации использует облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен, потолков и покрытий полов путей эвакуации, с отсутствием документации, подтверждающей пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций в помещении 49, 53, 54, 55.	Запланирован ремонт помещений 49, 53, 54, 55.	2022г.

2. Приняты меры к устранению и недопущению впредь выявленных нарушений, а так же причин и условий им способствующих.

3. Привлечение виновного лица (завхоза Еременко О.Н.) к дисциплинарной ответственности не является возможным, в связи с её увольнением.

Заведующий МБДОУ №117



С.М. Ладная