



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132. Телефон: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 6 - 389/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад №117»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 6 – 389 от «07» октября 2019 г. Заместителя главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Заместителя начальника отдела – начальник ОАПиД отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №117», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 204.

Дата и время проведения проверки:

15.10.2019 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

17.10.2019 с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 02 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Тютченко Александр Сергеевич, эксперты не привлекались

совместно с: Заведующий МБДОУ «Детский сад №117» Ладная С.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	- На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), в том числе после ремонта, регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя	ч.4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.11.2020г.	
2.	- На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 допускается применение покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	ст. 134 п. 7 от 22.07.2008г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.11.2020г.	
3.	- На объекте защиты руководителем организации при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.1, по освещенности, а именно: на путях эвакуации аварийное освещение находится в нерабочем состоянии (Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать по маршрутам эвакуации: на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом (эвакуационные	ч. 4 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008,N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.11.2020г.	

	перед каждым эвакуационным выходом (эвакуационные выходы лестничного марша)			
4.	- На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение прачечной Ф5.1 не отделено от складского помещения Ф 5.2 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами,	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	01.11.2020г.	
5.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п. 4 коридор рядом с кабинетом «Логопеда» (на втором этаже левое крыло) не оборудован системами автоматической пожарной сигнализации	ч. 4 ст. 51 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;	01.11.2020г.	
6.	- На объекте защиты в коридор рядом с кабинетом «Логопеда» (на втором этаже левое крыло) эксплуатируются светильники со снятыми колпаком (рассеивателями),	пп. «в» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;	01.11.2020г.	
7.	- На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно в нарушение п.5.2.12 СП	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.11.2020г.	

	1.13130.2009 (п.6.12* СНИП 21.01.097*) на 2-м этаже групповая ячейка группы № 2 (помещения спальни комнаты по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел., имеет один эвакуационный выход (в спальне указанной групповой ячейки установлено 30 кроваток)		
8.	- На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно в нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 (п.6.12* СНИП 21.01.097*) на 2-м этаже групповая ячейка группы № 1 (помещения спальни комнаты по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел., имеет один эвакуационный выход (в спальне указанной групповой ячейки установлено 30 кроваток)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.11.2020г.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "о техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "о техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срока их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по
пожарному надзору – Старший инспектор отделения НД и
ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по городу
Ростову-на-Дону лейтенант внутренней службы
Тютченко Александр Сергеевич

Предписание на 5 стр. для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» октября 2019 г.

(подпись)